



LEGENDA

numer pomieszczenia

rzędna pomieszczenia  
wg inwentaryzacji KPG

H:259

wysokość pomieszczenia  
wg inwentaryzacji KPG

H:259

wysokość sklepienia wg  
inwentaryzacji KPG

pow: 2.85m²

powierzchnia pomieszczenia  
wg inwentaryzacji KPG

mur istniejący  
wg inwentaryzacji KPG

wielkość okna  
wg inwentaryzacji KPG

\*\* wymiar drzwi w świetle  
przejścia: szerokość przejścia do  
klamki

wymiar drzwi podano w świetle  
przejścia przy skrzydle  
rozwartym min. 90 stopni

portal kamienny  
wg inwentaryzacji KPG

sklepienia  
wg inwentaryzacji KPG

granica strefy

nieprawidłowości w odniesieniu  
do Warunków Technicznych

nieprawidłowość a:  
drzwi: szerokość/wysokość w  
świecie przejścia

nieprawidłowość b:  
wysokość progu

nieprawidłowość c:  
brak skrzydła 90cm w drzwiach  
dwuskrzydłowych

nieprawidłowość d:  
szerokość korytarza

nieprawidłowość e:  
otwór okienny w innej strefie  
(budynek nr 5) w odległości<4m

nieprawidłowość f:  
szerokość/wysokość/ilość stopni  
w biegu

długość przejścia ewakuacyjnego,  
przez ponad 3 pomieszczenia

odległość do budynku sąsiedniego

długość przejścia ewakuacyjnego,  
przez 3 pomieszczenia

osoba dozorująca

wyście ewakuacyjne

oddymianie klatki schodowej

pionowy pas na elewacji o klasie  
EI60 - min.2m

gazowa instalacja gaszenia  
pożaru - butlownia

gazowa instalacja gaszenia  
pożaru - nr obszaru chronionego  
(pomieszczenie)

gazowa instalacja gaszenia  
pożaru - obszar chroniony

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +0,00 = 228.87 m npm													
UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIĄZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +0,00 = 229.05 m npm													
NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992.													
PRO ARCHIVISION SP. Z O.O. 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4													
Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011		10.2020	Stadium:	INW	Inwestor: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków						
Opracował	mgr inż. arch. EWA BORON-STACHERA	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala:	1:100	Inwestycja:  „Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) na wzgórzu wawelskim w zakresie niezbędnym do wykonania powyższej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego”.						
	mgr inż. arch. IZABELA KONSUR												
	mgr inż. arch. ANNA MIESZCZAK												
Nazwa rysunku:		RZUT - PIĘTRO I - KURTyna POŁUDNIOWA				Nr rys.:				I-8	Lokalizacja: <b>ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU</b>		