



LEGENDA

numer pomieszczenia

rzędna pomieszczenia
wg inwentaryzacji KPG

wysokość pomieszczenia
wg inwentaryzacji KPG

wysokość sklepienia w
najwyższym miejscu
wg inwentaryzacji KPG

powierzchnia pomieszczenia
wg inwentaryzacji KPG

mur istniejący
wg inwentaryzacji KPG

wielkość okna
wg inwentaryzacji KPG

** wymiar drzwi w świetle
przejścia: szerokość przejścia do
klamki

wymiar drzwi podano w świetle
przejścia przy skrzydle
rozwartym min. 90 stopni

portal kamienny
wg inwentaryzacji KPG

sklepienia
wg inwentaryzacji KPG

granica strefy

nieprawidłowości w odniesieniu
do Warunków Technicznych

nieprawidłowość a:
drzwi: szerokość/wysokość w
świecie przejścia

nieprawidłowość b:
wysokość progu

nieprawidłowość c:
brak skrzydła 90cm w drzwiach
dwuskrzydłowych

nieprawidłowość d:
szerokość korytarza

nieprawidłowość e:
otwór okienny w innej strefie
(budynek nr 5) w odległości<4m

nieprawidłowość f:
szerokość/wysokość/ilość stopni
w biegu

długość przejścia ewakuacyjnego,
przez ponad 3 pomieszczenia

odległość do budynku sąsiedniego

długość przejścia ewakuacyjnego,
przez 3 pomieszczenia

osoba dozorująca

wyjście ewakuacyjne

oddymianie klatki schodowej

pionowy pas na elewacji o klasie
EI60 - min.2m

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +0,00 = 228.87 m npm												
UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIĄZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +0,00 = 229.05 m npm												
NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992.												
PRO ARCHIVISION SP. Z O.O. 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4												
Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011			10.2020	Stadium: INW	Inwestor: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków					
Opracował	mgr inż. arch. EWA BORON-STACHERA											
	mgr inż. arch. IZABELA KONSUR											
	mgr inż. arch. ANNA MIESZCZAK											
Nazwisko	Nr uprawnień					Podpis	Data	Skala:	Inwestycja: „Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) na wzgórzu wawelskim w zakresie niezbędnym do wykonania powyższej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego”.			
								Branka:				
Nazwa rysunku:						Nr rys.:	Lokalizacja:					
RZUT - PIWNICA - KURTYNA POŁUDNIOWA						Ipw-4	ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU					