



- LEGENDA
- numer pomieszczenia
  - rzędna pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
  - wysokość pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
  - wysokość sklepienia w najwyższym miejscu wg inwentaryzacji KPG
  - powierzchnia pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
  - mur łebkowy wg inwentaryzacji KPG
  - wielkość okna wg inwentaryzacji KPG
  - \*\* wymiar drzwi w świetle przejścia: szerokość przejścia do kłami
  - wymiar drzwi podano w świetle przejścia przy skrzydle rozwartym min. 90 stopni
  - portal kamienny wg inwentaryzacji KPG
  - sklepienia wg inwentaryzacji KPG
  - granica strefy
  - nieprawidłowości w odniesieniu do Warunków Technicznych
  - nieprawidłowość a: drzwi: szerokość/wysokość w świetle przejścia
  - nieprawidłowość b: wysokość progu
  - nieprawidłowość c: boki drzwi 90cm w drzwiach dwuskrzydłowych
  - nieprawidłowość d: szerokość korytarza
  - nieprawidłowość e: otwór okienny w innej strefie (budynki nr 5) w odległości 4m
  - nieprawidłowość f: szerokość wysokości/łód stopni w biegu
  - 140: długość przejścia ewakuacyjnego, przez ponad 3 pomieszczenia
  - 140: odległość do budynku sąsiedniego
  - 140: długość przejścia ewakuacyjnego, przez 3 pomieszczenia
  - osoba dozoru
  - wyjście ewakuacyjne
  - oddymanie kłami schodowej
  - plonowy pas: na elewacji o klasie E100 - min. 2m

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +0,00 = 228.87 m npm									
UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIĄZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +0,00 = 229.05 m npm									
NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992.									
PRO ARCHIVISION SP. Z O.O. 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4									
Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANIEK - STACH	MPOIA/085/2011	10.2020	INW	Inwestor:	Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków			
Opracował	mgr inż. arch. EWA BORCH-STACHERA mgr inż. arch. ZOFIA KONSUR mgr inż. arch. ANNA WIEBISZCZAK	Nr. 10/2020	1:100	ARCH	Inwestycja:	„Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) na potrzeby awaryjnych w zakresie możliwości do wykonania porządkowej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego”			
Nazwa rysunku:	RZUT - PIWNICA - POZIOM DOLNY - SKRZYDŁO WSCHODNIE			2	Lokalizacja:	ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU			