PARTER – KONDYGNACJA 0		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	pow. użytkowa (m^2)
011	Stolarnia	41.00
012	Sień	39.45
013	Sanitariaty	14.72
014	Sala wystawowa	143.21
016	Sala wystawowa	141.52
017	Sala wystawowa	90.68
018a	Sala wystawowa	68.17
018b	Aneks warsztatowy	39.47
019	Pom. socjalne	35.05
020	Sanitariaty	15.81
021	Pom. tech. (istn.)	
SUMA pow. użytkowej		613.28
POW. ŁĄCZNA KONDYGNACJI		613.28

Uwaga: do powierzchni użytkowej pomieszczeń zaliczono wnęki o wysokości powyżej 1,90 m zgodnie z § 72 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

LEGENDA:

	Wymieniana czujka pożarowa - dostosowanie kolorystyczne czujek dymowych na stropach drewnianych do koloru belek
	Projektowana czujka pożarowa - montaż na suficie właściwym i podwieszanym w przedsionku WC
	Wymieniany wskaźnik zadziałania lokalizacja bez zmian
	Wymieniany przycisk pożarowy lokalizacja bez zmian
	Projektowany przycisk pożarowy
	Wymieniany sygnalizator pożarowy lokalizacja bez zmian
	Projektowany sygnalizator pożarowy optyczno akustyczny
	Projektowany moduł kontrolno sterujący dla sygnalizatorów
ZAS	Projektowany zasilacz
	Projektowany wskaźnik zadziałania
	Wymieniany przewód YnTKSY 1x2x1 linii dozorowej prowadzony po istniejącej trasie SAP
	Wymieniany przewód YnTKSY 1x2x1 dla wskaźnika zadziłania prowadzony po istniejącej trasie SAP
	Projektowany przewód YnTKSY 1x2x1 dla nowych elementów prowadzony po trasch instalacji słaboprądowych

Uwaga:
Instalacje należy prowadzić:
1. W korytach kablowych nad sufitem drewnianym
2. W szynoprzewodach na których montowane będą projektory
3. W kanałach kablowych w posadzce dla gniazd i czujek SSWiN
Korytka systemowe ze stali ocynkowanej dwutorowe (przegrodzenie dla instalacji elektrycznej i komputerowej). Koryto o szerokości 175 mm
4. W istniejących bruzdach starych instalacji, gdzie będzie wymienione okablownie
5. Wszystkie typy urządzeń zostały podane jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych



GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UL. ŁOBZOWSKA 43/6, 31-139 KRAKÓW
lechowicz.pracownia@gmail.com

arch. GRZEGORZ LECHOWICZ
nr upr. 446/94
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
wpis do Izby MP-0344

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH INŻYNIERIA SPÓŁKA ZOO
ul. Obrońców Modlina 1D, 30-733 Kraków, tel. 608-451-344, fax 12-686-11-50, email: biuro@ipz.com.pl

mgr inż. Janusz Szczypka
MAP/0327/PWOE/12
MAP/IE/0056/13
w specjalności elektrycznej bez ograniczeń

GENERALNY PROJEKTANT

TEMAT INWESTYCJI

Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujące remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających ciąg.

ADRES INWESTYCJI

Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa
działka nr 1971, obręb 0001
jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

CZĘŚĆ PROJEKTU

PROJEKTANT

RYSUNEK

Plan instalacji pożarowej
- rzut parteru

FAZA:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:	NR:
PROJEKT WYKON.	1:100	MAJ 2020 R.	-	E-8