

| Rozdz. Kaplicy | | Nazwa obwodu | Napięcie | Moc zainst. | Moc szczytowa | Prąd znam. obciąż. | Prąd znam. zabezp. | Przewód/Kabel | $I_b < I_n < I_z$ | $I_z < 1,45 \cdot I_z$ | $I_z > I_n$ |
|------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| | | | U | P_i | P_s | I_b | I_n | typ | Sprawdzenie warunków | | |
| | | | V | kW | kW | A | A | | | | |
| | | Zasilanie | | 0,79 | 0,8 | | | | | | |
| Rozdz. Kaplicy/1 | Wypust OS1 | Iluminacja kopuły | 230 | 0,27 | 0,27 | 1,3 | 10 | HDX/HDXzo 3x1,5 | TAK | TAK | TAK |
| Rozdz. Kaplicy/2 | Wypust OS2 | Iluminacja ścian | 230 | 0,14 | 0,14 | 0,7 | 10 | HDX/HDXzo 3x1,5 | TAK | TAK | TAK |
| Rozdz. Kaplicy/3 | Wypust OS3 | Oświetlenie wnętrza | 230 | 0,24 | 0,24 | 1,1 | 10 | HDX/HDXzo 3x1,5 | TAK | TAK | TAK |
| Rozdz. Kaplicy/4 | GA7.1, GA7.2 | Oświetlenie gabiłot | 230 | 0,14 | 0,14 | 0,7 | 10 | HDX/HDXzo 3x1,5 | TAK | TAK | TAK |

| Rozdzielnica krypt | | Nazwa obwodu | Napięcie | Moc zainst. | Moc szczytowa | Prąd znam. obciąż. | Prąd znam. zabezp. | Przewód/Kabel | $I_b < I_n < I_z$ | $I_z < 1,45 \cdot I_z$ | $I_z > I_n$ |
|--------------------|--|--|----------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| | | | U | P_i | P_s | I_b | I_n | typ | Sprawdzenie warunków | | |
| | | | V | kW | kW | A | A | | | | |
| | | Zasilanie | | 4,01 | 4,0 | | | | | | |
| Rozdz. krypt/1 | OS1-OS4 | Oświetlenie - krypta 1 | 230 | 0,07 | 0,07 | 0,3 | 10 | HDX/HDXzo 3x1,5 | TAK | TAK | TAK |
| Rozdz. krypt/2 | OS6-OS9 | Oświetlenie - krypta 2 | 230 | 0,13 | 0,13 | 0,6 | 10 | HDX/HDXzo 3x1,5 | TAK | TAK | TAK |
| Rozdz. krypt/3 | OS5, OS10, GA5.1, GA5.2, GA6.1, GA6.2, G1-G4, KI | Schody wej., przedsionek, gniazda rezerwowe, gabiłota 5.1-5.2, gabiłota 6.1-6.2, kiosk multim. | 230 | 0,40 | 0,40 | 1,9 | 10 | HDX/HDXzo 3x1,5 | TAK | TAK | TAK |
| Rozdz. krypt/4 | Wypust GE1 | Ogrzewanie - piec el. GE1 | 230 | 1,43 | 1,43 | 6,7 | 16 | HDX/HDXzo 3x2,5 | TAK | TAK | TAK |
| Rozdz. krypt/5 | Wypust GE2 | Ogrzewanie - piec el. GE2 | 230 | 2,04 | 2,04 | 9,5 | 16 | HDX/HDXzo 3x2,5 | TAK | TAK | TAK |
| Rozdz. krypt/6 | Wypust GE3 | Rezerwa - piec el. GE3 | 230 | | | | 16 | HDX/HDXzo 3x2,5 | | | |