



Sprawa nr DZP/282-17/18/19

Kraków, 9 maja 2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wniesionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki wystawy „Wawel Odzyskany” - nr sprawy: DZP/282-17/18/19”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały wniesione pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielone zostają następujące odpowiedzi:

Pytanie:

W dokumentacji postępowania Zamawiający wyspecyfikował wymaganie dla UPS małej mocy (550VA) i dla UPS dużej mocy (1500VA) możliwość wymiany akumulatora w trakcie pracy. O ile w UPS mocy 1500VA jest to opcja stosowana to w UPS małej mocy jest niespotykana u producentów oferujących produkty na naszym rynku. W związku z powyższym aby dotrzymać tego warunku, trzeba będzie zastosować UPS wyższej mocy z wymaganą opcją co podniesie cenę oferty. Czy Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z tego wymogu w przypadku UPS małej mocy 550VA?

Odpowiedź: Również na naszym rynku występują produkty spełniające wymagania Zamawiającego w tym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza zrezygnowania z tego wymogu.

DYREKTOR
Zamek Królewski na Wawelu

Prof. W. hab. Jan Osirowski