

### OZNACZENIA:

- proj. inst. wentylacji wyciągowej
- ⊕ proj. kratka wyciągowa



### UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO
3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I PROGRAMEM KONSERWATORSKIM

**OBIEKT:**  
**PROJEKT PRZEBUDOWY  
 I REMONTU TOALET  
 POD BASZTĄ SENATORSKĄ  
 NA WAWELU**

**INWESTOR:** 31-001 Kraków, Wawel 5  
**ZAMEK KRÓLEWSKI  
 NA WAWELU  
 PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI**  
 31-001 Kraków, Wawel 5

- W5 – Wentylator kanałowy wyd.V=150m<sup>3</sup>/h; spręż 150Pa  
 moc elektr. 60W, 1f 230V, m=2,7kg**
- W4 – Wentylator kanałowy wyd.V=50m<sup>3</sup>/h; spręż 80Pa  
 moc elektr. 30W, 1f 230V, m=2,0kg**
- W3 – Wentylator kanałowy wyd.V=190m<sup>3</sup>/h; spręż 120Pa  
 moc elektr. 60W, 1f 230V, m=2,7kg**
- W2 – Wentylator kanałowy wyd.V=50m<sup>3</sup>/h; spręż 80Pa  
 moc elektr. 30W, 1f 230V, m=2,0kg**
- W1 – Wentylator kanałowy wyd.V=50m<sup>3</sup>/h; spręż 80Pa  
 moc elektr. 30W, 1f 230V, m=2,0kg**

**AUTORZY:** mgr inż. PIOTR WIEWIÓRSKI  
**PODPIS:** upr. nr MAP/0121/POOS/06

**SPRAWDZAJĄCY:** mgr inż. AGNIESZKA WIEWIÓRSKA  
**PODPIS:** upr. nr MAP/0153/POOS/07

**TYTUŁ:** PRZYZIEMIE instal. wentyl. mechanicznej  
**NR ARKUSZA:** IS-05  
**SKALA:** 1:50  
**REWIZJA:**  
**DATA:** 07.2018

**FAZA:** PROJEKT BUDOWLANY  
**BRANŻA:** SANITARNA

0.02 | SZATNIA MĘSKA  
 21.2m<sup>2</sup> | PŁ. CERAMICZNE

0.01 | KORYTARZ  
 12.1m<sup>2</sup> | PŁ. CERAMICZNE

0.04 | PRZEDSIÓNEK