



Rysunek A

- LEGENDA
- numer pomieszczenia
 - rzędna pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - H-259 wysokość pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - H-259 wysokość sklepienia wg inwentaryzacji KPG
 - pow. 2.85m² powierzchnia pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - mur śliskiły wg inwentaryzacji KPG
 - wielkość okna wg inwentaryzacji KPG
 - ** wymiar drzwi w świetle przejścia: szerokość przejścia do klatki
 - wymiar drzwi podane w świetle przejścia przy skrzydle rozartym min. 90 stopni
 - portal kamienny wg inwentaryzacji KPG
 - sklepienia wg inwentaryzacji KPG

- granica strefy
- nieprawidłowość w odniesieniu do Warunków Technicznych
- nieprawidłowość a: drzwi: szerokość/wysokość w świetle przejścia
- nieprawidłowość b: wysokość progu
- nieprawidłowość c: brak skrzydła 90cm w drzwiach dwuskrzydłowych
- nieprawidłowość d: szerokość korytarza
- nieprawidłowość e: drzwi osłony w innej strefie (budynki nr 5) w odległości < 4m
- nieprawidłowość f: szerokość/wysokość/łódź stopni w biegu
- 140 długość przejścia ewakuacyjnego, przez ponad 3 pomieszczenia
- 140 odległość do budynku sąsiedniego
- 140 długość przejścia ewakuacyjnego, przez 3 pomieszczenia
- osoba dozorcująca
- wyjście ewakuacyjne
- oddymianie klatki schodowej
- piłnowy pas: na elewacji o klasie E160 - min. 2m

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992z.: +0,00 = 228.87 m npm UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007:NH OBOWIAZUJĄCY - 2020z.: POZIOM +0,00 = 229.05 m npm					
NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992.					
PRO ARCHIVISION SP. Z O.O. 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4					
Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANIEK - STACH	MPOIA/065/2011	10.2020	INW	Inwestor: Zamek Królewski na Wawelu - Pałacowe Złoty Szlak, Wawel 5, 31-001 Kraków
Opracował	mgr inż. arch. EWA BORCH-STACHERA mgr inż. arch. CARMELA KONISUR mgr inż. arch. ANNA WIEBIZIAK			1:100	Inwestycja: „Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamku) na Wawelu w celu ustalenia potrzeb do wykonania porządkowej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego”
Nazwa rysunku:	RZUT - PARTER - SKRZYDŁO WSCHODNIE			1-3	Lokalizacja: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU