



- LEGENDA
- numer pomieszczenia
 - rzędna pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - wysokość pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - wysokość sklepienia wg inwentaryzacji KPG
 - pow. 2.85m²
 - powierzchnia pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - mur istniejący wg inwentaryzacji KPG
 - wielkość okna wg inwentaryzacji KPG
 - ** wymiar drzwi w świetle przejścia: szerokość przejścia do kłamek
 - wymiar drzwi podano w świetle przejścia przy skrzydle rozwartym min. 90 stopni
 - portal kamienny wg inwentaryzacji KPG
 - sklepienia wg inwentaryzacji KPG
 - granica strefy

- nieprawidłowości w odniesieniu do Warunków Technicznych
- nieprawidłowość a: drzwi: szerokość/wysokość w świetle przejścia
- nieprawidłowość b: wysokość progu
- nieprawidłowość c: brak skrzydła 50cm w drzwiach dwuskrzydłowych
- nieprawidłowość d: szerokość korytarza
- nieprawidłowość e: otwór okienny w innej strefie (budynek nr 5) w odległości <4m
- nieprawidłowość f: szerokość/wysokość/ilość stopni w biegu
- 140 długość przejścia ewakuacyjnego, przez ponad 3 pomieszczenia
- 140 odległość do budynku sąsiedniego
- 140 długość przejścia ewakuacyjnego, przez 3 pomieszczenia
- osoba dozorująca
- wyście ewakuacyjne
- oddymianie klatki schodowej
- piłnowy pas na elewacji o klasie EI60 - min.2m
- gazowa instalacja gaszenia pożaru - butlownia
- gazowa instalacja gaszenia pożaru - nr 104
- gazowa instalacja gaszenia pożaru - obszar chronionego (pomieszczenie)
- gazowa instalacja gaszenia pożaru - obszar chroniony

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +0,00 = 228.87 m npm									
UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIĄZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +0,00 = 229.05 m npm									
INWENTARYZACJI WYKONANEJ									
PRZĘD KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992.									
PRO ARCHIVIZON SP. Z O.O.									
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4									
Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011		10.2020	INW	Investor:	Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków		
Opracował	mgr inż. arch. EWA BORDON-STACHERA					Investycja:	„Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) na Wawelu wawelskim w zakresie niezbędnym do wykonania powyższej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego”.		
Nazwisko	mgr inż. arch. ZABIELA KONSUR	Nr uprawnień				Bransza:	ARCH		
	mgr inż. arch. ANNA MIESZCZAK								
Nazwa rysunku:					RZUT - PIĘTRO I - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE		Nr rys.:	I-6	Lokalizacja:
							ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU		