



- LEGENDA
- numer pomieszczenia
 - rzędna pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - H-259 wysokość pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - H*259 wysokość sklepienia wg inwentaryzacji KPG
 - pow: 2.85m² powierzchnia pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - mur istniejący wg inwentaryzacji KPG
 - wielkość okna wg inwentaryzacji KPG
 - ** wymiar drzwi w świetle przejścia: szerokość przejścia do kłamek
 - wymiar drzwi podano w świetle przejścia przy skrzydle rozwartym min. 90 stopni
 - portal kamienny wg inwentaryzacji KPG
 - sklepienia wg inwentaryzacji KPG
 - granica strefy
 - N nieprawidłowości w odniesieniu do Warunków Technicznych
 - N₉ nieprawidłowość a: drzwi: szerokość/wysokość w świetle przejścia
 - N₁₃ nieprawidłowość b: wysokość progu
 - N₁₅ nieprawidłowość c: brak skrzydła 90cm w drzwiach dwuskrzydłowych
 - N₉ nieprawidłowość d: szerokość korytarza
 - N₉ nieprawidłowość e: otwór okienny w innej strefie (budynek nr 5) w odległości < 4m
 - N₁₇ nieprawidłowość f: szerokość/wysokość/ilość stopni w biegu
 - 140 długość przejścia ewakuacyjnego, przez ponad 3 pomieszczenia
 - 140 odległość do budynku sąsiedniego
 - 140 długość przejścia ewakuacyjnego, przez 3 pomieszczenia
 - osoba dozorująca
 - wyjście ewakuacyjne
 - oddymianie klatki schodowej
 - pionowy pas na elewacji o klasie EI60 - min. 2m

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +0,00 = 228.87 m npm									
UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIĄZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +0,00 = 229.05 m npm									
NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992.									
PRO ARCHIVISION SP. Z O.O. 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4									
Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011		10.2020	Stadium:	INW	Inwestor: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków		
Opracował	mgr inż. arch. EWA BORON-STACHERA mgr inż. arch. IZABELA KONSUR mgr inż. arch. ANNA MIESZCZAK	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala:	1:100	Inwestycja: „Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) na wzgórzu wawelskim w zakresie niezbędnym do wykonania powyższej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego”.		
Nazwa rysunku:		RZUT - PARTER - KURTyna POŁUDNIOWA		Nr rys.:	I-4		Lokalizacja: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU		