

LEGENDA

- numer pomieszczenia
- rzędna pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
- H:259 — wysokość pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
- H:*259 — wysokość sklepienia wg inwentaryzacji KPG
- pow: 2.85m² — powierzchnia pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
- mur istniejący wg inwentaryzacji KPG
- wielkość okna wg inwentaryzacji KPG
- ** wymiar drzwi w świetle przejścia: szerokość przejścia do klamki
- wymiar drzwi podano w świetle przejścia przy skrzydle rozwartym min. 90 stopni
- portal kamienny wg inwentaryzacji KPG
- sklepienia wg inwentaryzacji KPG
- granica strefy
- N — nieprawidłowości w odniesieniu do Warunków Technicznych
- N.a — nieprawidłowość a: drzwi: szerokość/wysokość w świetle przejścia
- N.b — nieprawidłowość b: wysokość progu
- N.c — nieprawidłowość c: brak skrzydła 90cm w drzwiach dwuskrzydłowych
- N.d — nieprawidłowość d: szerokość korytarza
- N.e — nieprawidłowość e: otwór okienny w innej strefie (budynek nr 5) w odległości<4m
- N.f — nieprawidłowość f: szerokość/wysokość/ilość stopni w biegu
- 140 — długość przejścia ewakuacyjnego, przez ponad 3 pomieszczenia
- 140 — odległość do budynku sąsiedniego
- 140 — długość przejścia ewakuacyjnego, przez 3 pomieszczenia
- osoba dozorująca
- wyjście ewakuacyjne
- oddymianie klatki schodowej
- pionowy pas na elewacji o klasie EI60 - min.2m

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +-0,00 = 228.87 m npm

UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIĄZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +-0,00 = 229.05 m npm

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992.

PRO ARCHIVISION SP. Z O.O.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011		10.2020	Stadium:	INW
Opracował	mgr inż. arch. EWA BORON-STACHERA				Skala:	1:100
	mgr inż. arch. IZABELA KONSUR				Branża:	ARCH
	mgr inż. arch. ANNA MIESZCZAK					

Inwestor: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków

Inwestycja: **„Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) na wzgórzu wawelskim w zakresie niezbędnym do wykonania powyższej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego".**

Nazwa rysunku: RZUT - PARTER - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE

Nr rys.: I-2

Lokalizacja: **ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU**